
**СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМАТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СИСТЕМ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ, ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ**

**СІСТЭМА ТЭХНІЧНАГА АБСЛУГОУВАННЯ І РАМОНТУ АЎТАМАТЫЧНЫХ УСТАНОВАК
ПАЖАРАТУШЭННЯ, СІСТЭМ СУПРАЦЬДЫМАВОЙ АБАРОНЫ, ПАЖАРНАЙ
СІГНАЛІЗАЦЫІ СИСТЭМ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ.
АРГАНІЗАЦЫЯ І ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ РАБОТ**

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 26 июля 2019 г. № 48

Дата введения 2019-11-01

По всему тексту слова «СПС, УП, ПДЗ, СО» заменить на «ПА», заменить ссылку «[5]» на «[1]».

Раздел «Содержание». Слова «ПА, СО и ПДЗ» заменить на «пожарной автоматики».

Раздел 1. Изложить в следующей редакции:

«Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распространяется на техническое обслуживание систем пожарной автоматики (далее – ПА), в том числе систем пожарной сигнализации (далее – СПС), передачи извещений о пожаре (далее – СПИ), оповещения и управления эвакуацией людей (далее – СО), противодымной вентиляции (далее – ПДЗ) и установок автоматического пожаротушения (далее – УП).

Настоящий технический кодекс устанавливает порядок организации и проведения технического обслуживания ПА.

Обслуживание СПИ проводится в части устройств объектовых оконечных».

Раздел 2. Изложить в следующей редакции:

«В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА):

ТР ЕАЭС 043/2017 О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

ТКП 181-2009 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-2.02-317-2018 (33020) Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-3.02-90-2008 (02250) Производственные здания. Строительные нормы проектирования

**Изменение № 2 ТКП 316-2011 (02300)
МКС 13.220.10**

ТКП 45-3.02-95-2008 (02250) Складские здания. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-3.02-324-2018 (33020) Жилые здания. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-3.02-325-2018 (33020) Общественные здания. Строительные нормы проектирования

СТБ 11.0.02-95 Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная безопасность. Общие термины и определения

СТБ 11.16.02-2007 Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты. Общие технические условия

СТБ 11.16.04-2009 Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические условия

Примечание — При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверять действие ТНПА по Перечню ТНПА по строительству, действующих на территории Республики Беларусь, и по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

Раздел 3. Дополнить пунктом 3.32 в следующей редакции:

«3.32 система пожарной автоматики: Совокупность взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной вентиляции, установок автоматического пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта (ТР ЕАЭС 043/2017).».

Пункт 4.2. Слова «ПДЗ и СО» исключить.

Пункт 4.4, второй абзац. Слова «ППЗ» заменить на «противопожарной защиты (далее – ППЗ)».

Пункт 4.9. Изложить в следующей редакции:

«4.9 Для проведения работ по техническому обслуживанию СПС и (или) СО, линейной части УП, ПДЗ в штате Исполнителя должен быть инженерно-технический работник и не менее трех электромонтеров охранно-пожарной сигнализации. Дополнительно для технического обслуживания УП в штате Исполнителя должен быть монтажник санитарно-технических систем и оборудования, электрогазосварщик, а для технического обслуживания ПДЗ - слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования и электрогазосварщик

(электрогазосварщик может выполнять работы по техническому обслуживанию УП и ПДЗ).

Для изучения новых технических средств противопожарной защиты, используемых при техническом обслуживании, совершенствования навыков при техническом обслуживании технических средств противопожарной защиты, должно быть организовано повышение квалификации занятых техническим обслуживанием специалистов и работников в специализированных учебных заведениях не реже одного раза в 5 лет.

Наименование профессий и должностей, квалификационные разряды, характеристики выполняемых работ, знания и образование работников должны соответствовать Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (ЕТКС).».

Пункт 4.10. Слова «, СО и ПДЗ» исключить.

Пункт 5.13. Дополнить абзацем в следующей редакции:

«Паспорт системы может оформляться на каждую из систем (СПС, УП, ПДЗ, СО, СПИ) в отдельности.».

Пункт 6.3, третий абзац. Слова «и скреплены печатью Заказчика и Исполнителя (при наличии)» исключить.

Пункты 7.1, 9.2.1. Слова «ГПН» заменить на «государственного пожарного надзора».

Пункты 7.4.3, 7.9.1. Слова «надзорных органов» заменить на «органов государственного пожарного надзора».

Подпункт 7.7.2, пятый абзац. Слова «ОТК» заменить на «отдела технического контроля».

Подпункт 9.1.2. Слова «СПС, УП, ПДЗ» заменить на «ПА».

Подпункт 9.1.5. Изложить в следующей редакции:

«Выполнять требования охраны труда, нормы и правила пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующие на объекте Заказчика».

Пункт 10.1. Слова «нормативно-правовыми» заменить на «нормативными правовыми».

Приложения А, Б, Г, И. Слова «М.П.» исключить.

Приложение Д, приложения. Изложить в следующей редакции:

- «1. Проект на систему (акт обследования) либо его копия.
2. Паспорта на технические средства с отметками о дате продажи, входном контроле, сертификации (для технических средств противопожарной защиты, подлежащих обязательной сертификации в Республике Беларусь). При утрате Заказчиком паспортов оформляются их дубликаты.
3. Руководства по эксплуатации технических средств.
4. Акт приемки работ по замене элементов технических средств и систем.
5. Акт приемки на техническое обслуживание системы.
6. Акт технического освидетельствования системы (при его составлении).

**Изменение № 2 ТКП 316-2011 (02300)
МКС 13.220.10**

7. Акты временного прекращения работ по техническому обслуживанию системы (при их составлении).

8. Акты проведения планового контроля качества технического обслуживания.

9. Акты проведения внепланового контроля качества технического обслуживания.

10. Перечни регламентных работ №1, №2.»

Приложение Е. Слова «печать (штамп) организации (при наличии)» исключить.

Приложение Н. Слова «ТО ПА, ПДЗ и СО» заменить на «техническому обслуживанию систем пожарной автоматики».

Приложение С. Таблицу изложить в следующей редакции:

№ п/п	Дата и время поступления	Должность, Ф.И.О. лица, сделавшего вызов, его служебный телефон	Наименование объекта, его адрес	Тип установки	Причина вызова	Ф.И.О. исполнителя	Причина отказа и принятые меры по его устранению	Дата и время окончания работ по вызову
-------	--------------------------	---	---------------------------------	---------------	----------------	--------------------	--	--

Раздел «Библиография». Изложить в следующей редакции:

«Библиография

[1] «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014.

Утверждены постановлением МЧС Республики Беларусь от 14 марта 2014 г. № 3.».